

Destinataires

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE DISSAY (accueil@dissay.fr)

MADAME - EAUX DE VIENNE - AG. CHATELLERAULT (analyses-agence-chatel@eauxdevienne.fr)

Délégation Départementale
de la Vienne

Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : DISSAY

Prélèvement	00117564	Commune	DISSAY
Unité de gestion	0007 DISSAY	Prélevé le :	jeudi 15 avril 2021 à 09h15
Installation	UDI 000294 DISSAY AILLE	par :	Romain VIGUIE (Labo IANESCO)
Point de surveillance	0000000308 BOURG	Motif visite :	CS
Localisation exacte	Cabinet médical	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IANESCO CHIMIE, Biopôle POITIERS 8601

Type de l'analyse : D2-M

Code SISE de l'analyse : 00117562

Référence laboratoire : E21-13964


Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Cuivre	0,02 mg/L	2	1	
Nickel	<1 µg/L	20		
Plomb	0,7 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00117564)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Poitiers le 26 avril 2021

Pour la Directrice de la Délégation Départementale,
l'Ingénieur d'études sanitaires



YVES COTTET